



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: пер.Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ РОСС RU.0001.510116

Срок действия с 17 мая 2013 г. по 17 мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,

Зам.руководителя ИЛЦ

И.В. Чистякова
м.п. 2015 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5298 от 11 июня 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Тизол"
2. Юридический адрес: ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 40"; дата изготовления: 18.05.2015
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.06.2015
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г. врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.06.2015
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/4994 от 10.06.2015, исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию
8. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 изм.1,2
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.", "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 01.15.5298, 1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор ГАНК -4 А	246	отметка о поверке в паспорте	19.02.2016

Протокол № 5298 распечатан 11.06.2015

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.06.2015 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5298 дата начала испытаний 10.06.2015 15:00 дата выдачи результата 11.06.2015 14:00					
1	Одориметрия	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.06.2015 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5298 дата начала испытаний 10.06.2015 15:00 дата выдачи результата 11.06.2015 14:00					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПУ 413322002 РЭ
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПУ 413322002 РЭ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Щербина С. Г. врач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5298 "Плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 40"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Специалист, ответственный за заключение:

 Щербина С. Г. врач