



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ**

№ РОСС RU.0001.510116

Срок действия с 17 мая 2013 г. по 17 мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,

Зам. руководителя ИЛЦ

И.В. Чистякова

24.03.2015 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 968 от 4 марта 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Тизол"
2. Юридический адрес: г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 59
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -РУФ В"; дата изготовления: 04.01.2015; номер партии: № 0027
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 59, страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ОАО "Тизол" г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.02.2015
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г. врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.02.2015
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/813 от 17.02.2015, исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию
8. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 изм 1,2,3
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.", "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 01.15.968 1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Барометр-анероид БАММ-1	2837	631651	20.10.2015
2	газоанализатор ГАНК -4 А	246	отметка о поверке в паспорте	19.02.2016
3	ротаметры панель № 2 (4шт)	2	625631	24.09.2015
4	Секундомер СОСпр-26-2-010	2501	клеймо в паспорте	01.12.2015
5	Термометр ртутный ТЛ-4 (0 +54) ц.д.0,1	25	454624	28.10.2016
6	фотоколориметр КФК -3	9113651	617119	28.08.2016

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 17.02.2015 Регистрационный номер пробы в журнале 968 дата начала испытаний 17.02.2015 дата выдачи результата 03.03.2015 17:50					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 17.02.2015 Регистрационный номер пробы в журнале 968 дата начала испытаний 17.02.2015 дата выдачи результата 03.03.2015 17:50					
1	Фенол	мг/м ³	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, КПУ 413322002 РЭ
2	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	не более 0,01	Р (РД) 52.04.186-89

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Щербинина С. Г. врач

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 968 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -РУФ В"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Специалист, ответственный за заключение:

 Щербинина С. Г. врач

КОПИЯ ОАО