



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Свердловской области»,  
руководитель органа инспекции

м.п.



Лаврентьев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1572**

Заключение составлено 15 марта 2016 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/1126 от 02.03.2016
2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
3. Продукция: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO-ФАСАД"; дата изготовления: 15.01.2016 номер партии: № 0084
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59
6. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2,3,4
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОАО "Тизол"
8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г. врач
9. Место, время и дата отбора: ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем 04.03.2016
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.51.0116 срок действия с 17 мая 2013 г. по 17 мая 2018 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1572 от 15.03.16

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 1572 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO-ФАСАД" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач \_\_\_\_\_

Щербинина С. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Испытательный лабораторный центр**

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116**

Срок действия по 17 мая 2018 г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1572 от 15 марта 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОАО "Тизол"

2. **Юридический адрес:** ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO-ФАСАД"; дата изготовления: 15.01.2016; номер партии: № 0084

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59  
**страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.03.2016

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г. врач

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2016

Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1126 от 02.03.2016  
исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию

8. **НД на продукцию:** ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2,3,4

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. **Код образца (пробы):** 01.16.1572 1

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор ГАНК-4 А	1940	клеимо в паспорте	16.12.2016

12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 04.03.2016					
Регистрационный номер пробы в журнале 1572					
дата начала испытаний 14.03.2016 12:00 дата выдачи результата 15.03.2016 16:49					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 04.03.2016					
Регистрационный номер пробы в журнале 1572					
дата начала испытаний 14.03.2016 12:00 дата выдачи результата 15.03.2016 16:49					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	КПГУ 413322002
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	КПГУ 413322002
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Щербинина С. Г., врач

Мнения и толкования: -

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"  Романов С.В.  
М.П. 3 2016 г.



КОПИЯ ОАО