



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С. В. Романов

м.п.

" 09 "

2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4998

Заключение составлено 4 мая 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/1867 от 23.04.2018
Заявление(заявка) № 3682 от 23.04.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO-ФАСАД"

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59

6. НД на продукцию: ТУ 5762-020-08621635-2015

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59

8. Образец (пробу) отобрал(а): Чилигина Т.А., инженер ОТК АО "ТИЗОЛ"

9. Место, время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59 01.04.2018 10:00

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU 0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 4998 от 4 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф < 0,27 кБк/кг) и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 0,74 кБк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач ОЭФФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Анищенко В. Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4998 от 4 мая 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO-ФАСАД"

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", г. Нижняя Тура, Малышева ул., 59

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.04.2018 10:00

Ф.И.О., должность: Челигина Т.А., инженер ОТК АО "ТИЗОЛ"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2018 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/1867 от 23.04.2018

Заявление(заявка) № 3682 от 23.04.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5762-020-08621635-2015

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.18.4998 ф 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные NP5001S	Q94026212	34154-09	960290 от 18.12.2017	17.12.2018
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0918	32716-06	959275 от 14.12.2017	13.12.2018

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

14. Радиологические исследования

Образец поступил 23.04.2018 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4998
дата начала испытаний 23.04.2018 11:00 дата выдачи результата 26.04.2018 09:24

№	Уд.активность K-40, кБк/кг	Уд.активность Ra-226, кБк/кг	Уд.активность Th-232, кБк/кг
1	менее 0,792	0,04±0,04	менее 0,068
2	0,7±0,5	0,05±0,04	менее 0,054
3	менее 0,987	0,06±0,04	менее 0,063
4	менее 0,869	0,05±0,04	менее 0,046
5	менее 0,618	0,07±0,04	менее 0,04

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Хлыстова Н. В., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____

 Чистякова И. В.

М.П. "04" 05 2018 г.